

z dnia 5 czerwca 1998 roku

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

Stosownie do wydanych zaleceń przez Komendanta Rejonowego Państwowej straży Pożarnej w Tarnobrzegu decyzją RZ-0940/38/98 z dnia 25 maja 1998 roku z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

Ustalam harmonogram prac , terminy wykonania i osoby odpowiedzialne za właściwą realizację zaleceń.

Lp.	Treść zadania	Sposób wykonania	Termin wykon.	Osoba odp. za wykon.
1.	Uzupełnić oznakowanie dróg ewakuacyjnych w obiekcie znakami zgodnymi z PH-92/N-01256/02	Zakupić znaki ze środków przeznaczonych na straże.	25.06. 1998r.	M-G Komendant OSP R.Dudek
2.	Wyposażyć pomieszczenie kotłowni w podręczny sprzęt gaśniczy.	Przeprowadzić rozmowę P.Leszkim Bęben w sprawie pozyskania gaśnicy śniegowej	25.06. 1998r.	I.Madej
3.	Obniżenie przy wejściu do kotłowni oznakować znakami fotoluminescencyjnymi.	Zakupić znaki i oznakować obniżenie.	25.06.	I.Madej
4.	Różnicę poziomów w holu wejściowym do obiektu oznakować znakami jak w pkt 3.	Wykonać jak w pkt.3	25.06.	I.Madej
5.	Przeprowadzić pomiary dot. urządzeń elektrycznych.	Zlecić wykonanie. Wystąpić o środki.	25.06. 1998r.	I.Madej
6.	Przeprowadzić badania urządzeń piorunochronnych.	wykonać jak w pkt.5	25.06. 1998r.	I.Madej
7.	Dostosować do właściwości trudno zapalnych wykładziny podłogowe.	Rozeznaczyć: kto wykonuje impregnację i koszty.	25.06. 1998r.	I.Madej
8.	Miejsca usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego oznakować.	Wykonać jak w pkt 1		R.Dudek

9. Odporność ogniową konstrukcji nośnej dachu dostosować do wymagań § 216 ust. 1 Roz. MGPND z dn. 14. 12.1994r.

Rozeznać temat:koszty, 30.06. 1998r. I.Madej
sposób zabezpieczenia

10. Odporność ogniową biegów schodowych oraz spocznika w awaryjnej klatce schodowej dostosować do wymagań § 249 ust. 1 pkt 1 Roz.cyt. w pkt 9.

Istniejąca klatka schodowa została tylko odnowiona, nie stanowi wyjścia ewakuacyjnego. wg I Madej decyzji

§ 2

Zobowiązuję osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń do dokładnego zapoznania się z Decyzją RZ-0940/30/98 z dnia 25 maja 1998 roku Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Og.-Organ. w Urzędzie MiG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.-

Zarządzenie do wykonania otrzymują:

Janowski
Świątek

BURMISTRZ
Kazimierz Ślęzak