

Zapytania i wyjaśnienia do treści SWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „**Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa remizy w Ślęzakach z przeznaczeniem na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej**”, do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. ad.1 Odpowiedź jest nieprecyzyjna, proszę o potwierdzenie, że zaprojektowany zestaw wodomierzowy DN40 wraz z zaworami odcinającymi DN32 i zaworem antyskażeniowym DN32 za wodomierzem zapewnią wymagany przepływ dla hydrantu.
2. ad. 9 oraz 13 Odpowiedź jest nieprecyzyjna. Dokumentacja powinna przedstawiać konkretne rozwiązania projektowe, które należy wykonać. Proszę o wyjaśnienie co wykonawca powinien wycenić zgodnie z opisem " Do nowego okapu należy przewidzieć podejścia przewodów wraz z osprzętem instalacji elektrycznej oraz instalację wentylacji z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza"- proszę o podanie konkretnych parametrów dla doboru urządzeń oraz schematu z rozmieszczeniem urządzeń.
3. ad. 19 Odpowiedź jest nieprecyzyjna - na podstawie przedstawionej dokumentacji przyszły wykonawca nie ma możliwości wycenienia przebudowy elementów infrastruktury sieci gazowej i teletechnicznej. Proszę o przedstawienie warunków technicznych dla przebudowy elementów sieci lub wyłączenie tych robót z zakresu robót objętych postępowaniem przetargowym.
4. ad. 21. Odpowiedź na pytanie jest niekompletna - zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonania przebudowy instalacji gazowej Zamawiający powinien posiadać projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę - proszę o załączenie tych dokumentów. W przypadku braku dokumentacji projektowej Wykonawca nie ma możliwości wykonania wyceny tych robót zgodnie z obowiązującą formą przetargu, gdzie podstawą do wyceny jest właśnie dokumentacja projektowa.

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

AD.1. Minimalny przepływ dla wodomierza DN 40 winien wynosić Q min. 16m³/h - dopuszcza się montaż wodomierza sprzężonego.

AD.2. W ofercie należy przewidzieć: wentylacja kanałowa z czerpnią zewnętrzną ścienną, kompletem filtrów kanałowych, nagrzewnicą oraz wentylatorem kanałowym, zgodnie z projektem branży sanitarnej. Okap nie objęty przedmiotem zamówienia.

AD.3. Zakres nie objęty przedmiotem zamówienia.

AD.4. Zakres nie objęty przedmiotem zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem **30.08.2021 r. godz. 10.00.**