

PRZEDMIAR
branża elektryczna
„Przebudowa drogi gminnej nr 100007R ul. Kościuszki i nr 100409R ul.
Wenecja w m. Baranów Sandomierski”,

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: 45314310-7

Inwestor : Gmina Baranów Sandomierski ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski.

Ogólna charakterystyka obiektów i robót:

1. Ułożenie rur osłonowych pod projektowane zasilanie stacji transformatorowej kablami ziemnymi , które należy ułożyć pod chodnikami i nawierzchnią drogi na odcinku od skrzyżowania z ulica Fabryczną do placu szkolnego.
2. Opis robót:

Lp.	Opis zamierzeń	Jednostka miary	Ilość
1.	Ułożenie rur osłonowych pod kable energetyczne średniego napięcia DVK 160 mm pod chodnikiem na głębokości 70cm, z folią znacznikową koloru czerwonego	mb	35
2.	Ułożenie rur osłonowych pod kable energetyczne niskiego napięcia DVK 110 mm pod chodnikiem na głębokości 70cm, z folią znacznikową koloru niebieskiego	mb	35 x 9 szt
3.	Ułożenie rur osłonowych pod kable energetyczne średniego napięcia SRS 160 mm pod jezdnią na głębokości 120 cm z folią znacznikową koloru czerwonego	mb	19
4.	Ułożenie rur osłonowych pod kable energetyczne niskiego napięcia SRS 110 mm pod jezdnią na głębokości 120 cm, z folią znacznikową koloru niebieskiego	mb	19 x 9