



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	
Opis	--	--	--	TK-1	TK-2	TK-3	TK-4	
Moc [kW]/Prąd [A]	9,5/2,3	--	--	2,00	1,50	2,00	2,00	
Przewód	N2XH 5x6	--	--	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Gn. DATA: 4, 5	Gn. DATA: 5, 6	Gn. DATA: 6, 7, 8	Gn. DATA: 10, 8, 9	

PROJEKTANT:	PODPIS:
inż. Paweł Piwowar E-117/02	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Bartosz Budzik E-217/02	
INWESTOR: GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI UL. OKULICKIEGO 1, 39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI, WOJ. PODKARPACKIE	
OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 1576 OBRĘB: BARANÓW SANDOMIERSKI JEDNOSTKA: BARANÓW SANDOMIERSKI	
ADRES: DZIAŁKA NR EWID. 1576 BARANÓW SANDOMIERSKI, GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI, POWIAT TARNOBRZESKI	
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TK	
DATA: I 2022	SKALA: --
BRANŻA: Elektryczna	NR RYS.: ES-3/1