



Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ø160 PVC

- U — umywalka z półpostumentem,
- PU WC — płuczka ustępowa kopaktowa
- ZL — zlewozmywak- stal nierdzewna kwasoodporna
- P — pisuar
- KR — kratka ściekowa

Uwaga:
Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia
pożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej
zgodną z klasą odporności ogniowej przegrody

przewody kanalizacji
sanitarnej
Wszystkie piony ks wyprowadzić
ponad dach 1,5 m i zakończyć wywiewką
piony obudować płytą g-k,

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Materiał podłoża	Powierzchnia
01	Wiatrołap	terakota	3,66m2
02	Holl	Wykładzina PCV	6,40m2
03	Korytarz	Wykładzina PCV	27.60m2
04	Sala konferencyjna	Wykładzina PCV	14,02m2
05	Biuro	Wykładzina PCV	9,91m2
06	Biuro	Wykładzina PCV	13,86m2
07	Biuro	Wykładzina PCV	7,98m2
08	Biuro	Wykładzina PCV	7,05m2
09	Biuro	Wykładzina PCV	7,90m2
10	Biuro	Wykładzina PCV	11,35m2
11	Archiwum	Wykładzina PCV	12,74m2
12	Wiatrołap	terakota	4,04m2
13	Kotłownia	terakota	3,67m2
14	WC	terakota	4,17m2
15	WC	terakota	4,32m2
16	Pom. socjalne	Wykładzina PCV	3,00m2
RAZEM:			141,67m2

PROJEKTANT: mgr inż. MAGDALENA KACZMARCZYK PDK/0186/PWOS/21/	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. BARTOSZ KACZMARCZYK PDK/0121/PWOS/14/	PODPIS:
ASYSTENT PROJEKT.: mgr inż. Lucyna Guśdłona	PODPIS:
INWESTOR: GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI UL. OKULICKIEGO 1, 39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI, WOJ. PODKARPACKIE	
OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 1576 OBRĘB: BARANÓW SANDOMIERSKI JEDNOSTKA: BARANÓW SANDOMIERSKI	
ADRES: DZIAŁKA NR EWID. 1576 BARANÓW SANDOMIERSKI, GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI, POWIAT TARNOBRZESKI	
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	
DATA: III.2022	SKALA: 1:50
BRANŻA: SANITARNA	NR RYS.: IK-1