



Numer obwodu	9	10	11	12	13	14	15	
Opis	TG-6	TG-7	TG-8	TG-9	TG-10	TG-11	TG-12	
Moc [kW]/Prąd [A]	2,00	2,40	2,40	0,30	0,20	0,20	9,00	
Przewód	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 5x6	
Nazwa obwodu	Gn. 230V: 10	Gn. 230V: 11, 13	Gn. 230V: 14, 15, 16, 2, 3	KOCIOŁ: 13	Detekcja gazu	Instalacja przywoławcza	Tablica TK	

PROJEKTANT:	PODPIS:
inż. Paweł Piwowar E-117/02	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Bartosz Budzik E-217/02	
INWESTOR: GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI UL. OKULICKIEGO 1, 39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI, WOJ. PODKARPACKIE	
OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 1576 OBRĘB: BARANÓW SANDOMIERSKI JEDNOSTKA: BARANÓW SANDOMIERSKI	
ADRES: DZIAŁKA NR EWID. 1576 BARANÓW SANDOMIERSKI, GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI, POWIAT TARNOBRZESKI	
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TG	
DATA: I 2022	SKALA: --
BRANŻA: Elektryczna	NR RYS.: ES-1/2