


-U1

UK530E



Klasa izolacji: I

Stopień ochrony: IP30

Stopień ochrony: IK08

Prąd znamionowy: 63 A

Rodzaj: Podtynkowa

Ilość modułów: 36

Szerokość: 350 mm

Wysokość: 585 mm

Głębokość: 95 mm

PROJEKTANT:	PODPIS:
inż. Paweł Piwowar E-117/02	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Bartosz Budzik E-217/02	
INWESTOR: GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI UL. OKULICKIEGO 1, 39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI, WOJ. PODKARPACKIE	
OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 1576 OBRĘB: BARANÓW SANDOMIERSKI JEDNOSTKA: BARANÓW SANDOMIERSKI	
ADRES: DZIAŁKA NR EWID. 1576 BARANÓW SANDOMIERSKI, GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI, POWIAT TARNOBRZESKI	
NAZWA RYSUNKU: WIDOK TABLICY TK	
DATA: I 2022	SKALA: 1:5
BRANŻA: Elektryczna	NR RYS.: ES-4