



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	
Opis	--	--	--	TG-1	TG-2	TG-3	TG-4	TG-5	
Moc [kW]/Prąd [A]	18,12/6,95	--	--	0,59	0,44	3,60	3,20	3,20	
Przewód	5xYnKY 16	--	--	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x1,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja napięcia	Ośw.: podstawowe	Ośw.: podstawowe	Ośw. awaryjno ewakuacyjne	Gn. 230V: 6, 7	Gn. 230V: 8, 9	

PROJEKTANT:	PODPIS:
inż. Paweł Piwowar E-117/02	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Bartosz Budzik E-217/02	
INWESTOR: GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI UL. OKULICKIEGO 1, 39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI, WOJ. PODKARPACKIE	
OBIEKT: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 1576 OBRĘB: BARANÓW SANDOMIERSKI JEDNOSTKA: BARANÓW SANDOMIERSKI	
ADRES: DZIAŁKA NR EWID. 1576 BARANÓW SANDOMIERSKI, GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI, POWIAT TARNOBRZESKI	
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY TG	
DATA: I 2022	SKALA: --
BRANŻA: Elektryczna	NR RYS.: ES-1/1