



GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI

ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
tel. +48 15 811 85 81, +48 15 811 85 85, fax +48 15 811 85 82

www.baranowsandomierski.pl e-mail: urząd@baranowsandomierski.pl

PI-IV.271.2.16.2024

Baranów Sandomierski, 06.06.2023 r.

Zapytania i wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „**Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gmin Baranów Sandomierski**”, do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o udostępnienie zatwierdzonej dokumentacji projektowej dla miejscowości Ślężaki - Zawodziany oraz Kaczaki, ul. Słoneczna
2. Proszę o udzielenie informacji, czy dla części 4 – Skopanie przystanki autobusowe należy wykonać dokumentację projektową, czy posiadają Państwo już zatwierdzoną dokumentację projektową,
3. Z uwagi na wysyłkę listowną proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, chyba że można ofertę również wysłać mailowo? Na przedmiotowego maila?
4. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, tzn. zamontowanie akumulatora w gruncie w skrzynce hermetycznej obok fundamentu?
5. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie wnęki rewizyjnej w słupie – w celu ewentualnego serwisowania urządzenia,
6. Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mail? Jeśli tak, proszę o podanie adresu e-mail.

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

AD.1. Zamawiający informuje, że skany dokumentacji projektowej na budowę odcinka oświetlenia w Ślężakach -Zawodzianach oraz w msc. Kaczaki ul. Słoneczna zostały dołączone do zapytania ofertowego i znajdują się na stronie BIP tutaj: [Urzędu](#) i stanowią zał. Nr 4 i 5 do zapytania ofertowego

AD. 2 Na montaż oświetlenia solarnego obok przystanków autobusowych w pasie drogi wojewódzkiej nr 985 w Skopaniu należy sporządzić uproszczoną dokumentację techniczną na zgłoszenie do Wojewody Podkarpackiego – Delegatura w Tarnobrzegu.

AD. 3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną - emailową na adres zp@baranowsandomierski.pl

AD. 4 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, tzn. zamontowanie akumulatora w gruncie w skrzynce hermetycznej obok fundamentu pod warunkiem, że proponowana

kompletna lampa solarna będzie posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

AD. 5 Zamawiający dopuszcza stosowanie wnęki rewizyjnej w słupie pod warunkiem jej systemowego zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

AD. 6 Jak w AD. 3

Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem 10.06.2024 r. godz. 10.00.

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza