

## ZGŁOSZENIE

### budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

**Podstawa prawna:** Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

#### 1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starostwo Powiatowe Tarnobrzegu.....

#### 2.1. DANE INWESTORA<sup>1)</sup>

Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Baranów Sandomierski.....

Kraj: Polska..... Województwo: Podkarpackie.....

Powiat: Tarnobrzegi..... Gmina: Baranów Sandomierski.....

Ulica: Gen. Leopolda Okulickiego..... Nr domu: 1..... Nr lokalu: ----

Miejscowość: Baranów Sandomierski..... Kod pocztowy: 39-450 Poczta: Baranów Sandomierski.....

Email (nieobowiązkowo): .....

Nr tel. (nieobowiązkowo): .....

#### 2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)<sup>1)</sup>

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: .....

Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....

Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Poczta: .....

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....

#### 3. DANE PEŁNOMOCNIKA<sup>1)</sup>

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: .....

Kraj: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: .....


Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....

Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Poczta: .....

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....

Email (nieobowiązkowo): .....

Nr tel. (nieobowiązkowo): .....



STAROSTWO POWIATOWE  
w Tarnobrzegu  
ul. 1 Maja 4, 39-400 TARNOBZEG  
Centrala tel. 15 822 39 22, 15 822 16 05 wew. 311

Nie wnosi się skrzynki  
do zgłoszenia  
Ad. I. 65413.20.2023  
29.03.2023r.

Z up. Starosty  
Wiesław Skrzypczak  
Kierownik Biura  
Architektury i Budownictwa

#### 4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w miejscowości Kaczaki.

Planowany termin rozpoczęcia<sup>3)</sup>: marzec 2023r.....

#### 5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)<sup>1)</sup>

Województwo: Podkarpacie.....

Powiat: Tarnobrzeski..... Gmina: Baranów Sandomierski.....

Ulica...Słoneczna..... Nr domu: .....---

Miejscowość: Kaczaki..... Kod pocztowy: 39-450 Baranów Sandomierski

Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: 182001 5.0011.1227; 182001 5.0011.1052  
dz. nr ewid. 1227, 1052.....

#### 6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☐ Wyrażam zgodę

☒ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

#### 7. ZAŁĄCZNIKI

☒ Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

☒ Mapa zasadnicza, opis techniczny do zadania - załącznik dokumentacja projektowa.....

#### 8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

7.03.2023r.

Z up. Burmistrza

Marek Barszcz

Zastępca Burmistrza

<sup>1)</sup> W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

<sup>2)</sup> Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

<sup>3)</sup> W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbioru lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

<sup>4)</sup> W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

Tarnobrzeg, 2022-12-30

STAROSTA TARNOBRZESKI  
ul.1 Maja 4  
39-400 Tarnobrzeg  
tel.15 822-39-22 wew. 326

**ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

z dnia 2022-12-22

dotyczącej usytuowania sieci uzbrojenia terenu  
znak sprawy **GG.II.6630.169.2022**

Uzgodnienie: Projektowane oświetlenie uliczne

Lokalizacja obiektu: Kaczaki, dz. ewid. nr 1052, 1227, Gmina: BARANÓW SANDOMIERSKI

Oznaczenie arkusza mapy: 7.134.26.14.4.4; 7.134.26.14.4.3

**Wnioskodawca: ELEKTRO-INSTAL Paweł Sulicki**

Instalacje elektryczne i pomiary  
39-432 Sokolniki  
ul. Sandomierska 89

Nr zlecenia: GG.II.6630.169.2022 z dnia 2022-12-16

Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski  
39-450 Baranów Sandomierski  
Gen.L. Okulickiego 1

Przewodniczący narady: Paulina Mysza

**Uczestnicy Narady:**

1. Tadeusz Trela - PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle/e-mail/
2. Piotr Bogacz - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Mielec /e-mail/
3. Janusz Żaczek - Urząd Gminy Grębów /e-mail/
4. Grzegorz Bień - Gminny Zakład Komunalny w Grębowie/e-mail/

**Stanowiska uczestników narady**

Usytuowanie projektowanej sieci uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie

**Informacja:** Na naradzie nie był obecny prawidłowo zawiadomiony przedstawiciel Orange Polska S.A.

**Uwagi ogólne:**

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegają wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
2. W rejonie istniejących punktów osnowy geodezyjnej wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku ich naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia inwestor zleci na własny koszt ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
3. Na siedem dni wcześniej przed rozpoczęciem prac wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń nadziemnych, naziemnych i podziemnych na odnośnym terenie.

Przewodniczący narady

Paulina Maria Mysza

Elektronicznie podpisany przez  
Paulina Maria Mysza  
Data: 2022.12.30 11:38:25 +01'00'



## Informacja BIOZ

Dotyczy konieczności sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b. Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane)

### 1. Zakres robót budowlanych.

Wykopy stanowiskowe, budowa linii kablowej niskiego napięcia, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych

### 2. Obiekty istniejące.

- Słup linii napowietrznej, przewód oświetleniowy, droga krajowa, budynki mieszkalne, uzbrojenie terenu podziemnego

### 3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi:

- brak zagrożeń bezpieczeństwa zdrowia i życia dla ludzi

### 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- praca na wysokości powyżej 3m,
- praca przy użyciu podnośnika samochodowego,
- roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu naziemnego/podziemnego

### 5. Instruktaż pracowników.

Przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni pracownicy którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonych robót. Zabrania się zatrudniania pracowników z przeciwwskazaniami lekarskimi oraz bez przeszkolenia w zakresie bhp.

Instruktaż pracowników zobowiązany jest przeprowadzić kierownik budowy uwzględniając przepisy i wymagania zawarte w niżej wymienionych przepisach.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

### 6. Zalecane środki techniczne i organizacyjne.

- wszystkie prace prowadzić zgodnie z PBiEUE oraz przepisami BHP
- przed rozpoczęciem robót wykonać dokładną lokalizację istniejących i wymienionych w projekcie obiektów
- zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac na wysokości oraz zawieszaniu opraw
- na prace związane z wprowadzeniem i podłączeniem kabla na słupie linii napowietrznej należy uzyskać dopuszczenie przez służby energetyczne
- prace montażowe w pobliżu napięcia mogą prowadzić osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne.

Na budowie nie przewiduje się zagrożeń pożarowych ze względu na brak stref zagrożonych

Ul. Marii Dąbrowskiej 15/214;  
39-400 Tarnobrzeg

**TADEUSZ SZCZYPKA**  
mgr inż. elektryk  
uprawnienia budowlane w zakresie  
instalacji elektrycznych M/32/Tg/137  
nr ewid. PKR 0301700





GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI  
ul. gen. Leopolda Okulickiego 1  
39-450 BARANÓW SANDOMIERSKI

**Warunki przyłączenia nr 22-F2/WP/05060 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej  
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

**Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie uliczne**

**Lokalizacja: gmina Baranów Sandomierski, miejscowość Kaczaki, ul. Słoneczna**

*Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 31-05-2022, określa się następujące warunki przyłączenia:*

- 1 Miejsce przyłączenia: słup nr 17 w linii nN. Stacja zasilająca S8-225 Kaczaki 2.
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe przewodów przyłącza na odejściu od linii zasilającej w kierunku instalacji odbiorcy.
- 3 Moc przyłączeniowa: 5,00 kW (moc istn. 4,00 kW – PPE 480548108002281686) – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
  - 5.1 W nawiązaniu do słupa nr 17 wyprowadzić obwód oświetleniowy kablem YAKXS o przekroju wynikłym z obliczeń, min. 35mm<sup>2</sup> poprzez słupy wydzielonego oświetlenia ulicznego, długości ok. 550m. Słupy oświetleniowe montować wg potrzeb.
  - 5.2 Całość prac należy wykonać własnym kosztem i staraniem (wybudowane urządzenia pozostają na majątku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracować dokumentację techniczno-prawną.
  - 5.3 Zastosować zabezpieczenie dodatkowe na istniejącym słupie o wartości wg obliczeń - w miejscu nawiązania do istniejącej sieci nN.
- 6 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. skrzynia oświetleniowa na stacji trafo.
- 7 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
  - 7.1 Układy: pomiarowy (istn. trójfazowy) i sterujący w skrzyni oświetleniowej na stacji trafo - szczegóły dotyczące układu pomiarowego uzgodnić na roboczo w RE Mielec (układ pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobrać do ilości i mocy zainstalowanych lamp).
- 8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
  - 8.1 Zabezpieczenie dobrane według obliczeń do wielkości mocy przyłączeniowej.
- 9 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
- 10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż  $\tan \phi = 0,4$ .
- 11 Poziłom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
- 12 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 13 Informacje dodatkowe:
  - 13.1 warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
  - 13.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

14 Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.

14.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

14.3 Dla oznaczenia własności odbiorcy dobudowany wysięgnik oprawy oświetleniowej oznakować 2 pasami żółtymi o szerokości i w odstępie 10 cm malowanymi farbą do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracować dokumentację techniczno-prawą. Projekt wykonawczy należy uzgodnić w RE Mielec.


**Warunki przyłączenia opracował:**

**Wiesław Mroczek**

**Warunki przyłączenia zatwierdził.**

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rajon Energetyczny Mielec  
  
Z-ca Dyrektora  
Piotr Bogacz





WYPYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ ZASADNICZEJ

STAROSTA TARNOBRZEŃSKI

**Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej  
2091/2 w Tarnobrzegu**

Województwo PODKARPACKE  
Powiat TARNOPOLSKI

Jednostka ewidencyjna

~~Baranów Sandomierski~~

Kaczaki  
Kawia i numer obrębu

182001\_5.0011

~~N-minisku GG10D11.6621.40582021~~

~~Skala mapy 1:2000~~

**Sporzqdzil:**

2

10.  $\frac{1}{2}$

2378

podpis i stempel

Posiadać się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału  
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Starosta Tarnobrzelski  
Lubim Polacy! Ośrodek Dokumentacji  
Lubim Polacy! Ośrodek Dokumentacji

2394

izno materialu zasobu

2389

10/07

12. 12. 2017 r.

27.12.2015 duany  
Kraso a plodný  
Kraso a plodný

27  
L7r PsVI

