## Mapa do celów projektowych

Układ współrzędnych poziomych 2000/7
Sekcje: 7.134.26.14.4.3, 7.135.26.14.4.4
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH
Skala mapy: 1:500
Nazwa ośrodka : Kaczaki dz. 1227 ul. Słoneczna
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 182001_5 Baranów Sand.
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0011 Kaczaki
Wykonawca: Usługi Geodezyjne Dorota Golec-Kozak
Imię i nazwisko, numer uprawnień: Mirosław Szewc nr upr. 19573 (1.2)
Identyfikator Zgłoszenia: GGII.ODII.6642.1439.2022
Data opracowania mapy: 07.11.2022

Mapa aktualna w zamierzonym zakresie
Nie badano obciążeń gruntowych aktualizowanych działek.
Nie wykluczca się innych, niezgłoszonych do inwentaryzacji urządzeń podziemnych.

USŁUGI GEODEZYJNE
Dorota Golec-Kozak
ul. Polska 41, 39-450 Tarnobrzeg
tel. 607 200 611, ROGN 1000241
NIP 867 168 8145, REGON 180042...

mgr inż. MIROSŁAW SZEWC
GEODETA UPRAWNIONY
Nr upr. 19573
39-450 Tarnobrzeg ul. Sportowa 5/6

| | |
|---|---|
| Potwierdzam się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. | |
| Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny | Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Powiatowy Ośrodek Geodezyjnej i Kartograficznej |
| Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu | P.1820.2022.1422 |
| Data wpisania do ewidencji materiałów zasobu | 2022-11-08 |
| Imię nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ | Z up. Starosty mgr inż. Zdzisław Kinal Główny Geodeta |

YAKXS 4x35mm² L= 539/568m

Rura ochronna RODO 75 L=7m

YAKXS 4x35mm² w rurze ochronnej RODK 75 +FeZn 25x4 L= 117/124m

Słup oświetleniowy nr 17/1/WO + oprawa LED 50W

Słup oświetleniowy nr 17/2WO + oprawa LED 50W

YAKXS 4x35mm² w rurze ochronnej RODK 75 +FeZn 25x4 L= 99/107m

ogranicznik przepięć R<10 Ω

SSP-1

Słup oNN nr 17/II 10m ST KACZAKI 2 (S8-225)

YAKXS 4x35mm² w rurze ochronnej RODK 75 +FeZn 25x4 L= 162/169m

Słup oświetleniowy nr 17/3/WO + oprawa LED 50W

YAKXS 4x35mm² w rurze ochronnej RODK 75 +FeZn 25x4 L= 161/168m

Słup oświetleniowy nr 17/4/WO + oprawa LED 50W

LEGENDA

- Projektowany ogranicznik przepięć na słupie oraz uziemienie REs 10Ω
- Projektowana oprawa oświetleniowa LED z wysięgnikiem 1m
- Projektowany kabel ziemny YAKXS 4x35mm²
- Projektowany słup stalowy ocynkowany 9m
- SSP-1 (szafka słupowo-przyłączeniowa)
- Rura ochronna

Potwierdzam zgodność niniejszej mapy z oryginałem mapy do celów projektowych

TADEUSZ SZCZYPTA
mgr inż. z uprawn. budowlanymi do projektowania i samodzielnego kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. PDG/E/0391/03

Starosta Tarnobrzeski
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data narady: 2022-12-22
Znak sprawy: GG.II.6830.169.2022
Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole z narady koordynacyjnej
Przewodniczący narady Paulina Myszka

Paulina Maria Myszka
Elektronicznie podpisany przez Paulina Maria Myszka
Data: 2022.12.30 11:41:29 +01'00'

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inwestor: | Gmina Baranów Sandomierski, ul. gen. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski | | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w Kaczakach ST KACZAKI 2 (S8-225) | | Skala: | 1:500 |
| Tytuł: | Projekt zagospodarowania terenu | | ELEKTRO-INSTAL INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POMIARY PAWEŁ SUSOKI | |
| Projektant: | mgr inż. Tadeusz Szczypta | Uprawnienia: Nr upr. 317/Ds/87 Nr ewid. PDG/E/0391/03 | Podpis: | Data: 12.2022 |
| Asystent Projektanta: | inż. Kamil Bulira | | Podpis: | Data: 12.2022 |
| | | | Nr projektu: | |
| | | | Nr rysunku: | E.2 |